



# Gemeinde Staldenried

## Informationspflicht der Wasserversorgung

Im letzten Jahr wurden in der Gemeinde Staldenried rund 550 Einwohnerinnen und Einwohner mit Trinkwasser versorgt.

### 1. Ausgangslage:

Wer über eine Wasserversorgungsanlage Trinkwasser an Konsumentinnen und Konsumenten abgibt, hat diese jährlich mindestens einmal über die Qualität des Trinkwassers zu informieren.  
(Art. 275d der Lebensmittelverordnung vom 01. Mai 2003)

Die Information bezieht sich auf das **Trinkwasser im Verteilnetz**.

### 2. Allgemeine Information über die chemische und mikrobiologische Qualität des verteilten Trinkwassers im Jahr 2023:

Das Trinkwasser wurde 21-mal vom kantonalen Labor kontrolliert.  
Die Proben entsprachen alle den chemischen und mikrobiologischen Anforderungen der Lebensmittelgesetzgebung.

### 3. Gesamthärte in französischen Härtegraden:

Die Wasserhärte in Staldenried beträgt 6° bis 8° fH. Das Wasser gilt also als weich.

### 4. Herkunft des Wassers:

100 Prozent aus Quellen

Der Wasserbezug erfolgt aus sieben Quellschutzgebieten mit insgesamt 22 Quelfassungen.

### 5. Behandlung des Wassers:

Keine Behandlung

### 6. Infos 2023:

Die Quelle Sänntum 2 wurde im Herbst 2023 neu gefasst. So konnte die Quelfassung nach heutigem Standard ausgebaut und der Quellzulauf erhöht werden.

### 7. Genaue Adresse für weitere Auskünfte:

Die Wasserversorgung Staldenried, Brunnenmeister Bertram Furrer, steht Ihnen gerne für weitere Auskünfte zur Verfügung Tel. 079 314 16 15, E-Mail: [bertram.furrer@staldenried.ch](mailto:bertram.furrer@staldenried.ch)

### Pikettdienst bei Leitungsbrüchen und Störungen:

gerade Kalenderwochen: Tel. 079 314 16 15

ungerade Kalenderwochen: Tel. 079 476 96 12

Staldenried, im Februar 2024